


«СОГЛАСОВАНО»

Председатель профсоюзного комитета

 Ноговицына Л.М.

11.01.2021 г.



 Голованова Л.Н.

11.01.2021 г.

## ИНСТРУКЦИЯ

О мерах пожарной безопасности  
в структурном подразделении государственного бюджетного  
общеобразовательного учреждения Самарской области основной  
общеобразовательной школы с. Васильевка муниципального района Безенчукский  
Самарской области - детский сад «Незабудка»

по адресу: 446235, Самарская область, муниципальный район Безенчукский, с.  
Васильевка, ул. Набережная, д. 80

ИПБ - 1

## 1. Общие положения

1.1. Настоящая инструкция о мерах пожарной безопасности в зданиях СП ГБОУ ООШ с. Васильевка детский сад «Незабудка» и на прилегающей к ней территории.

Инструкция разработана исходя из спецификации пожарной опасности зданий, сооружений, помещений, технологических процессов, технологического и производственного оборудования, имеющегося в детском саду, согласно:

- Постановлению Правительства РФ № 1479 от 16 сентября 2020 г. «**Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации**», действующего с 1 января 2021 года;

- Федеральным законом от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

- Федеральным Законом РФ от 22.07.2008 г. 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Приказом МЧС РФ от 12.12.2007 г. № 645 «Об утверждении норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций».

1.2. Инструкция устанавливает основные требования пожарной безопасности в здании и помещениях СП ГБОУ ООШ с. Васильевка детский сад «Незабудка», находящегося по адресу: 446235, Самарская область, муниципальный район Безенчукский, с. Васильевка, ул. Набережная, д. 80 и на прилегающей к ней территории.

1.3. Инструкция является обязательной для исполнения всеми работниками образовательной организации, сезонными работниками, физическими и юридическими лицами, с которыми образовательная организация заключила гражданско-правовые договоры, лицами, командированными в образовательную организацию, обучающимися, прибывшими на производственное обучение или практику в образовательную организацию.

1.4. Администрация, педагогические работники, учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал общеобразовательной организации обязаны знать и строго соблюдать правила пожарной безопасности, а в случае возникновения пожара, принимать все зависящие от них меры по спасению и эвакуации людей, ликвидации **пожара**.

1.5. Непосредственное руководство системой пожарной безопасности в детском саду «Незабудка» СП ГБОУ ООШ с. Васильевка в пределах своей компетенции осуществляет старший воспитатель, который несет персональную ответственность за выполнение настоящей инструкции о мерах пожарной безопасности и соблюдение требований пожарной безопасности.

1.6. Ответственный за пожарную безопасность проходит обучение один раз в три года в специализированной организации. Педагогический состав, сотрудники СП ГБОУ ООШ с. Васильевка детский сад «Незабудка» обучаются пожарно-техническому минимуму в объеме знаний требований нормативных правовых актов, регламентирующих пожарную безопасность в части противопожарного режима, а также приемов и действий при возникновении пожара в СП ГБОУ ООШ с. Васильевка детский

сад «Незабудка», позволяющих выработать практические навыки по предупреждению пожара, спасению жизни, здоровья людей и имущества при пожаре 1 раз в квартал.

1.7. О проведении вводного, первичного и повторного, внепланового и целевого противопожарного инструктажей в дошкольном образовательном учреждении делается запись в журнале учета противопожарных инструктажей с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего.

1.8. Воспитатели групп проводят с воспитанниками беседы по изучению соответствующих требований пожарной безопасности.

1.9. Лица, нарушающие требования данной инструкции, несут ответственность в установленном законодательством порядке.

## **2. Характеристики объекта защиты и специфика пожарной опасности СП ГБОУ ООШ с. Васильевка детский сад «Незабудка»**

2.1. Особо важным фактором в СП ГБОУ ООШ с. Васильевка детский сад «Незабудка» является пребывание детей дошкольного возраста.

2.2. Дошкольное образовательное учреждение относится к объекту защиты класса функциональной пожарной опасности Ф1.1.

2.3. Имеются административные кабинеты, помещения детских групп (групповые, раздевальные), музыкально- спортивный зал, медицинский кабинет. В состав административно-хозяйственных помещений входят пищеблок (кухня), прачечная, помещения для инвентаря и ТМЦ, хранения продуктов, комната персонала и прочие хозяйственные помещения.

2.4. На пищеблоке (кухне) осуществляются процессы по приготовлению пищи для воспитанников дошкольного образовательного учреждения, использование электрооборудования, электроводонагревателей, технологического и теплового электрооборудования для приготовления пищи.

2.5. Особо опасные в пожароопасном отношении помещения СП ГБОУ ООШ с.Васильевка детский сад «Незабудка»:

- пищеблок – тепловое кухонное оборудование для приготовления пищи;
- прачечная с помещением для хранения чистого белья – стиральное и гладильное оборудование.

## **3. Ответственные за пожарную безопасность, эвакуацию в случае пожара и их обязанности**

3.1. Ответственный за пожарную безопасность в СП ГБОУ ООШ с. Васильевка детский сад «Незабудка» назначается ежегодно приказом директора.

3.2. За каждым помещением закрепляется ответственный за пожарную безопасность помещения из числа сотрудников СП ГБОУ ООШ с. Васильевка детский сад «Незабудка».

### **За помещения:**

- групповые комнаты – воспитатели;
- пищеблока – кухонный работник;

- прачка, котельная – машинист по стирке и ремонту спец. одежды;
- кабинет педагога психолога – педагог психолог;
- методический кабинет - калькулятор
- музыкальный зал – музыкальный руководитель;
- кабинет заведующей – старший воспитатель;
- здание и территория СП ГБОУ ООШ с. Васильевка детский сад «Незабудка» в ночное время – сторож (согласно графика).
- территория участка – дворник.

### **3.3. Ответственный за пожарную безопасность обязан:**

- следить за соблюдением правил пожарной безопасности педагогическим составом, воспитанниками, сотрудниками СП ГБОУ ООШ с. Васильевка детский сад «Незабудка»;
- выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц при проверках соответствия СП ГБОУ ООШ с. Васильевка детский сад «Незабудка» требованиям противопожарного режима в РФ;
- разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности здания и помещений;
- проводить профилактическую работу по пожарной безопасности в помещениях детского сада «Незабудка» СП ГБОУ ООШ с. Васильевка, противопожарную пропаганду среди педагогического состава, воспитанников и сотрудников, а также проводить обучение по пожарной безопасности по программам противопожарного инструктажа;
- проводить тренировки по эвакуации из помещений СП ГБОУ ООШ с. Васильевка детский сад «Незабудка» не реже 1 раза в квартал;
- содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению;
- предоставлять руководителю сведения о состоянии средств пожаротушения, в том числе по срокам их замены и ремонта;
- оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров, установлении причин и условий их возникновения и развития, а также при выявлении лиц, виновных в нарушении требований пожарной безопасности и возникновении пожаров;
- обеспечивать доступ должностным лицам пожарной охраны при осуществлении ими служебных обязанностей на территорию и в помещения СП ГБОУ ООШ с. Васильевка детский сад «Незабудка»;
- предоставлять по требованию должностных лиц, осуществляющих Государственный пожарный надзор, сведения и документы о состоянии пожарной безопасности в СП ГБОУ ООШ с. Васильевка детский сад «Незабудка»;
- незамедлительно сообщать в пожарную охрану о пожарах и возникших ситуациях, способствующих возникновению пожара.

### **3.4. Ответственный за пожарную безопасность в СП ГБОУ ООШ с.Васильевка детский сад «Незабудка» обеспечивает:**

- проведение инструктажей и обучение пожарной безопасности работников СП ГБОУ ООШ с. Васильевка детский сад «Незабудка»;
- соблюдение требований пожарной безопасности при проведении праздничных мероприятий в СП ГБОУ ООШ с. Васильевка детский сад «Незабудка»;
- наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны в помещениях;
- наличие табличек с определением класса зоны производственного и складского назначения;
- исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы.
- исправное состояние систем и средств противопожарной защиты СП ГБОУ ООШ с. Васильевка детский сад «Незабудка».

### **3.5. Ответственные за эвакуацию воспитанников из групповых комнат и других помещений обеспечивают:**

- своевременную эвакуацию в случае пожара воспитанников в безопасное место;
- контроль за состоянием здоровья и психологическим состоянием воспитанников;
- вызов скорой медицинской помощи в случае необходимости после эвакуации.

## **4. Предельное количество людей, которые могут одновременно находиться**

4.1. В СП ГБОУ ООШ с. Васильевка детский сад «Незабудка» одновременно может находиться не более 50 человек.

## **5. Обязанности лиц, ответственных за пожарную безопасность в СП ГБОУ ООШ с. Васильевка детский сад «Незабудка»**

### **5.1. Старший воспитатель детского сада обязан:**

- обеспечить соблюдение требований пожарной безопасности и выполнение данной инструкции о мерах пожарной безопасности в ДОУ, осуществлять контроль соблюдения установленного противопожарного режима в детском саду, а также принимать неотложные меры по устранению выявленных недостатков;
- организовать проведение перед началом каждого учебного года с воспитанниками детского сада занятия по изучению требований пожарной безопасности, в том числе по умению пользоваться средствами индивидуальной защиты органов дыхания человека от опасных факторов пожара и первичными средствами пожаротушения;
- обеспечить проведение не реже 1 раза в квартал практических тренировок по эвакуации детей, работников, а также посетителей и других лиц, находящихся в зданиях и сооружениях дошкольного образовательного учреждения;

- организовать разработку планов эвакуации людей при пожаре, которые размещаются на видных местах;
- запретить курение на территории, в зданиях, сооружениях и помещениях дошкольного образовательного учреждения;
- обеспечить при эксплуатации эвакуационных путей и выходов соблюдение проектных решений (в части освещенности, количества, размеров и объемно-планировочных решений эвакуационных путей и выходов, а также наличия на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";
- обеспечить наличие на противопожарных дверях исправное состояние приспособлений для самозакрывания;
- обеспечить наличие телефонной связи (дежурный пост сторожа), исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного;
- обеспечить 1 раз в год проверку средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности с отражением информации в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты;
- обеспечить наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих в том числе пути эвакуации и эвакуационные выходы, места размещения первичных средств пожаротушения и аптечек первой помощи.
- обеспечить здания и сооружения детского сада первичными средствами пожаротушения согласно установленным нормам, а также обеспечить соблюдение сроков перезарядки огнетушителей, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя;
- обеспечивать оперативное сообщение в службу пожарной охраны о возникновении пожара в детском саду «Незабудка» СП ГБОУ ООШ с. Васильевка;
- обеспечить подразделениям пожарной охраны доступ в любые помещения детского сада для целей эвакуации и спасения людей, ограничения распространения, локализации и тушения пожара;
- оказывать содействие пожарной охране во время ликвидации пожара, установлении причин и условий их возникновения и развития, выявлять лиц, виновных в нарушении требований пожарной безопасности, по вине которых возник пожар;
- предоставлять в установленном порядке во время тушения пожара на территории детского сада необходимые силы и средства, участвующие в выполнении мероприятий, направленных на ликвидацию пожаров;
- предоставлять по требованию должностных лиц Государственной противопожарной службы сведения и документы о состоянии пожарной безопасности в детском саду «Незабудка», а также произошедших на ее территории пожарах и их последствиях;

- обеспечивать выполнение предписаний, постановлений, своевременное исполнение мероприятий по противопожарной безопасности, предложенных органами государственного пожарного надзора и предусмотренных приказами и указаниями вышестоящих органов.

## **5.2. Все сотрудники и работники детского сада «Незабудка» обязаны:**

- строго соблюдать требования настоящей инструкции о мерах пожарной безопасности в детском саду, правила пожарной безопасности и противопожарного режима;

- обеспечивать соблюдение требований пожарной безопасности на своем рабочем месте, поддерживать надлежащий порядок;

- контролировать соблюдение требований пожарной безопасности воспитанниками детского сада;

- принимать активное участие в практических тренировках по эвакуации воспитанников и работников при пожаре;

- знать места расположения и уметь применять первичные средства пожаротушения;

- при выявлении каких-либо нарушений пожарной безопасности в работе оперативно извещать об этом непосредственного руководителя или лицо, ответственное за пожарную безопасность в детском саду «Незабудка» СП ГБОУ ООШ с. Васильевка;

- знать контактные номера телефонов для вызова пожарной службы, до прибытия пожарной охраны принять все возможные меры по спасению воспитанников детского сада;

- оказывать содействие пожарной охране во время ликвидации пожаров;

- своевременно проходить инструктажи по пожарной безопасности;

- выполнять предписания, постановления и иные законные требования по соблюдению требований пожарной безопасности в дошкольном образовательном учреждении.

## **5.3. Педагогические работники детского сада «Незабудка» обязаны:**

- следить за соблюдением правил пожарной безопасности воспитанниками в детском саду, включая массовые мероприятия;

- проводить беседы на темы предупреждения пожаров и правил поведения при пожаре в детском саду, дома (быту), на природе;

- обеспечивать соблюдение требований пожарной безопасности в закрепленном помещении (в помещении, в котором проводится педагогом занятие);

- содержать в помещениях для занятий с детьми только необходимые для обеспечения образовательной деятельности принадлежности и другие предметы, не захламлять помещение и выходы, не содержать взрывоопасные и легковоспламеняющиеся вещества;

- осуществлять своевременную эвакуацию детей в случае пожара в безопасное место, вести контроль состояния здоровья и психологического состояния воспитанников.

#### **5.4. Пожарная безопасность на пищеблоке при использовании теплового электрооборудования для приготовления пищи.**

Работники пищеблока СП ГБОУ ООШ с. Васильевка детский сад «Незабудка», работающие с электронагревательным оборудованием на кухне, допускаются к работе на оборудовании только после проведения инструктажа и изучения инструкций заводоизготовителей по безопасной работе на оборудовании.

При эксплуатации такого оборудования, как электроплиты для приготовления продуктов необходимо:

- своевременно выключать электроплиты или переводить их на меньшую мощность при перегреве;
- немедленно отключать жарочные аппараты при чадении жира, так как может последовать воспламенение продукта.

##### **При работе не допускается:**

- хранить и складывать рядом и на электрооборудование для приготовления пищи посторонние предметы, прихватки, деревянные лопатки для перемешивания, упаковки от продуктов и пр.;
- использовать оборудование с неисправным датчиком реле температуры;
- оставлять включенными электроплиты после окончания процесса приготовления;
- сливать из сковород жир в горячем состоянии;
- охлаждать водой жарочную поверхность используемого оборудования.

По окончании рабочего дня перед закрытием помещения проверить отключение электронагревательных приборов от сети.

##### **Допустимое количество одновременно находящихся в помещениях пищеблока продуктов и материалов.**

На пищеблоке, на рабочих местах не допускается хранение горючих веществ и материалов.

Количество продуктов, предназначенных для работы, не должно превышать сменной потребности на одно рабочее место.

Количество продуктов в подсобных помещениях и кладовых не должно превышать вместимость стеллажей, полок и располагаться только на них.

Упаковки от продуктов и полуфабрикатов выносятся из помещений пищеблока ежедневно.

Запрещается временное и постоянное хранение и размещение продуктов, материалов и инвентаря на путях эвакуации.

Запрещается в рабочее время разгрузка (загрузка) продуктов в пищеблок через эвакуационный выход.

#### **5.5. Пожарная безопасность при использовании оргтехники.**

Сотрудники при работе с электронной вычислительной техникой должны быть ознакомлены с правилами пожарной безопасной при ее эксплуатации.

##### **Запрещается:**

- складывать на оргтехнику (системные блоки компьютеров, принтеры, копиры, и т.д.) горючие вещества и материалы (тетради, учебники, бумагу, книги, одежду и пр.);



- эксплуатировать оргтехнику в разобранном виде, со снятыми панелями и чехлами;
- размещать оргтехнику в закрытых местах, в которых затрудняется их вентиляция (охлаждение) предусмотренное заводом изготовителем;
- проводить разборку оргтехники, снятие панелей, крышек;
- эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;
- пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями;

Немедленно отключить оборудование при обнаружении неисправностей (сильный нагрев или повреждение изоляции кабелей и проводов, выделение дыма, искрение).

#### **5.6. Пожарная безопасность при проведении праздничных и торжественных мероприятий.**

Ответственный за пожарную безопасность при проведении торжественных, праздничных мероприятий (общих собраний в музыкальном зале, Новогодних ёлок, праздников и развлечений) в СП ГБОУ ООШ с. Васильевка детский сад «Незабудка», обязан обеспечивать соблюдение требований пожарной безопасности при проведении мероприятий с массовым пребыванием воспитанников, родителей и гостей.

##### **Отвечает за:**

- проведение целевого инструктажа с педагогами, приглашенными гостями, перед проведением мероприятий, о действиях в случае возникновения пожара и мерах по предотвращению паники среди воспитанников и гостей;
- подготовку помещения в соответствии с установленными нормами, правилами и настоящей инструкцией;
- на Новогодние праздники за установку новогодней елки в помещении, украшение новогодней елки в соответствии с правилами ППР в РФ.

##### **Ответственный за пожарную безопасность перед проведением и при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей обязан:**

- присутствовать при проведении таких мероприятий;
- проверить наличие и исправность первичных средств пожаротушения, находящихся в помещении, работу систем пожарной сигнализации и управления эвакуацией при пожаре;
- проверить наличие и исправность телефонной связи, табличку с номером вызова пожарной охраны;
- проверить эвакуационные пути и выходы из помещений;
- если применяется электрическая иллюминация проверить наличие сертификата. Проверить её исправность, целостность проводов и ламп. При обнаружении неисправности в иллюминации или гирляндах (нагрев и повреждение изоляции проводов) они должны быть немедленно обесточены.

### **Требования к подготовке помещения проведению мероприятий с массовым пребыванием воспитанников и гостей.**

Помещения для проведения мероприятий должны иметь не менее двух эвакуационных выходов. Помещение должно быть оснащено телефонной связью.

Рядом с телефоном должна размещаться табличка с обозначением телефонных номеров вызова пожарной охраны.

В помещении должны находиться: первичные средства пожаротушения.

При проведении Новогодних праздников, елка должна устанавливаться на устойчивом основании и не загромождать выход из помещения. Ветки елки должны находиться на расстоянии не менее 1 метра от стен и потолка.

#### **Запрещается:**

- на новогодних праздниках, украшать елку (в том числе обкладывать подставку) и ветки марлей и ватой, не пропитанными огнезащитными составами, использовать для украшения целлулоидные и другие легковоспламеняющиеся игрушки и украшения;

- участие в празднике новогодней елки, детей и взрослых, одетых в костюмы из ваты, бумаги, марли и тому подобных легковоспламеняющихся материалов, не пропитанных огнезащитными составами;

- применять открытый огонь, свечи, бенгальские огни для проведения праздников;
- использовать для украшения залов иллюминацию без сертификата соответствия;
- уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные кресла, стулья и т. п.;

- полностью гасить свет в помещении во время проведения мероприятий;
- допускать заполнение помещений людьми сверх установленной нормы;
- при проведении мероприятий стоять в дверных проемах эвакуационных выходов;
- применять открытый огонь (факелы, свечи, канделябры, фейерверки, бенгальские огни и т.п.), использовать хлопушки, применять дуговые прожекторы, устраивать световые эффекты с применением химических и других веществ, способных вызвать загорание.

### **Обязанности и действия педагогического состава при пожаре на мероприятиях с массовым пребыванием воспитанников, гостей и родителей.**

В случае возникновения пожара действия персонала СП ГБОУ СОШ с. Васильевка детский сад «Незабудка», в первую очередь должны быть направлены на обеспечение безопасности детей, их эвакуацию и спасение.

При загорании одежды на участнике праздника не позволяйте ему бежать, необходимо немедленно повалить его на пол, накинуть покрывало из негорючего материала на горящую одежду, и потушить пламя.

#### **Действия ответственных за эвакуацию во время пожара.**

- При возникновении пожара или загорания при проведении праздников и пр. торжеств первыми из помещения необходимо эвакуировать детей.

- Исключите условия, способствующие возникновению паники. Для этого нельзя оставлять воспитанников без присмотра с момента обнаружения пожара и до его ликвидации;

- Воспитателям быстро организовать воспитанников в колонну по двое или по одному и, выбрав наиболее безопасный путь, увести из помещения в безопасное место.

- При задымлении помещения скажите детям пригнуться и выводите так.

- При выходе из помещения закрывайте за собой двери для предотвращения распространения дыма и огня.

- Если на мероприятии присутствуют родители, привлекайте их для помощи в эвакуации. Держите ситуацию под контролем. Помните, безопасность детей, в Ваших руках.

- После того, как воспитанники эвакуированы в безопасное место, сверьтесь по списку все ли на месте. При необходимости вызовите скорую помощь. Доложите старшему воспитателю о том, что все воспитанники находятся с вами в безопасности.

## **6. Порядок содержания территории, зданий, сооружений и помещений, эвакуационных путей и выходов в СП ГБОУ ООШ с. Васильевка детский сад «Незабудка»**

### **6.1. Порядок содержания зданий, сооружений и помещений.**

61.1. В зданиях, сооружениях и помещениях детского сада запрещено:

В зданиях и помещениях детского сада «Незабудка» СП ГБОУ ООШ с.Васильевка запрещено:

- превышать нормативную вместимость в групповых помещениях, музыкальном зале для занятий с детьми;

- хранить и применять на чердаках, в подвальных помещениях легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, порошок, взрывчатые вещества, пиротехнические изделия, баллоны с горючими газами, товары в аэрозольной упаковке, отходы любых классов опасности и другие пожаровзрывоопасные вещества и материалы;

- использовать чердаки, подвальные этажи, вентиляционные камеры и другие технические помещения для организации мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов;

- использовать чердаки, подвальные этажи для организации детского досуга (детские развивающие центры, развлекательные центры, залы для проведения торжественных мероприятий и праздников, спортивных мероприятий), если это не предусмотрено проектной документацией;

- устанавливать глухие решетки на окнах и приемках у окон подвалов, являющихся аварийными выходами, за исключением случаев, специально предусмотренных в нормативных правовых актах Российской Федерации и нормативных документах по пожарной безопасности;

- снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из тамбуров, другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации;

- производить изменение объемно-планировочных решений и размещение инженерных коммуникаций и оборудования, в результате которых ограничивается доступ к огнетушителям, другим системам обеспечения пожарной безопасности или уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты;

- размещать мебель, оборудование и другие предметы на путях эвакуации, у дверей эвакуационных выходов;

- убирать и чистить помещения и стирать одежду с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также производить отогревание замерзших коммуникаций паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня;

проводить изменения, связанные с устройством систем противопожарной защиты, без разработки проектной документации, выполненной в соответствии с действующими на момент таких изменений нормативными документами по пожарной безопасности.

## **6.2. Порядок содержания прилегающей территории.**

Территория СП ГБОУ ООШ с. Васильевка детский сад «Незабудка» должна постоянно содержаться в чистоте, периодически очищаться от опавших листьев, сухой травы. Весь мусор, отходы и т.п. должны собираться в специально отведенных местах и систематически удаляться.

Проезды и подъезды ко всем зданиям и сооружениям должны быть всегда свободными.

Противопожарные разрывы между зданиями не разрешается использовать для строительства, а также под складирование материалов, оборудования, упаковочной тары и для стоянки автотранспорта, в том числе служебного и личного.

**На территории СП ГБОУ ООШ с. Васильевка детский сад «Незабудка» запрещается:**

- разводить костры, выжигать сухую траву. Сжигать листья и мусор;
- использовать пиротехнические изделия;
- хранить, в том числе временно, вблизи зданий емкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, баллоны со сжатыми и сжиженными газами, пустую тару от ЛВЖ, ГЖ;

- проводить пожароопасные работы с использованием газосварочного и электросварочного оборудования, искр образующего электроинструмента без соответствующего оформленного наряда-допуска на проведение таких работ.

## **6.3. Порядок содержания и эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов Содержание зданий и помещений.**

Старший воспитатель СП ГБОУ ООШ с.Васильевка детский сад «Незабудка» и ответственный за пожарную безопасность своими полномочиями обеспечивают:

- поддержание здания СП ГБОУ ООШ с.Васильевка детский сад «Незабудка» в соответствии с правилами противопожарного режима;

- организуют не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

- организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты.

При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения должны соблюдаться проектные решения и (или) специальные технические условия, а также регламент технического обслуживания указанных систем, утверждаемый руководителем организации. Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты составляется в том числе с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем;

- оснащение СП ООШ с.Васильевка детский сад «Незабудка» огнетушителями по нормам правил противопожарного режима в Российской Федерации, а также соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя;

- очистку объекта и прилегающей к нему территории, в том числе в пределах противопожарных расстояний между объектами, от горючих отходов, мусора, тары и сухой растительности;

- наличие проходов к путям эвакуации и эвакуационным выходам при расстановке в помещениях демонстрационного, мебели и оборудования;

- обеспечивает наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.

Руководитель организации обеспечивает 1 раз в год проверку средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности с отражением информации в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.

При проведении мероприятий с массовым пребыванием воспитанников их родителей (собрания, торжества, представления и др.) обеспечивают:

- осмотр помещений перед началом мероприятий в целях определения их готовности в части соблюдения мер пожарной безопасности;

- дежурство ответственных лиц в помещениях.

### **Содержание эвакуационных путей.**

Пути эвакуации должны в любое время быть свободны от посторонних предметов, инвентаря и мебели.

Наличие на дверях эвакуационных выходов запоры (замок) обеспечивающий возможность их свободного открывания изнутри без ключа;

### **В групповых, служебных помещениях СП ГБОУ ООШ с. Васильевка детский сад «Незабудка» запрещается:**

- хранить и применять легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, порох, взрывчатые вещества, пиротехнические изделия, баллоны с горючими газами, товары в аэрозольной упаковке, целлулоид и другие пожаровзрывоопасные вещества и материалы;

- использовать вентиляционные камеры и другие технические помещения для организации производственных участков, мастерских размещение которых не допускается нормативными документами по пожарной безопасности и для хранения оборудования, мебели и других предметов;

- проводить уборку помещений и стирку одежды с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;

- при эксплуатации эвакуационных путей и выходов изменять проектные решения и требования нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности), в соответствии с требованиями статьи 84 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";

- изменять направление открывания дверей, за исключением дверей, открывание которых не нормируется или к которым предъявляются иные требования в соответствии с нормативными правовыми актами.

### **При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается:**

- устраивать на путях эвакуации пороги (за исключением порогов в дверных проемах), устанавливать раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота без возможности вручную открыть их изнутри и заблокировать в открытом состоянии, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей, при отсутствии иных (дублирующих) путей эвакуации либо при отсутствии технических решений, позволяющих вручную открыть и заблокировать в открытом состоянии указанные устройства. Допускается в дополнение к ручному способу применение автоматического или дистанционного способа открывания и блокирования устройств;

- размещать (устанавливать) на путях эвакуации и эвакуационных выходах (в том числе в проходах, коридорах, тамбурах, в дверных проемах) различные изделия, оборудование, отходы, мусор и другие предметы, препятствующие безопасной эвакуации, а также блокировать двери эвакуационных выходов;

- устраивать в тамбурах выходов из зданий сушилки и вешалки для одежды,

гардеробы, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы;

- фиксировать самозакрывающиеся двери тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются устройства, автоматически срабатывающие при пожаре), а также снимать их;

- изменять направление открывания дверей, за исключением дверей, открывание которых не нормируется или к которым предъявляются иные требования.

При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений (в части освещенности, количества, размеров и объемно-планировочных решений эвакуационных путей и выходов, а также наличия на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

**При эксплуатации электрооборудования и оргтехники в помещениях СП ГБОУ ООШ с. Васильевка детский сад «Незабудка» запрещается:**

- оставлять по окончании рабочего времени не обесточенными (отключенными от электрической сети) электропотребители, за исключением помещений, в которых находится дежурный персонал, электропотребители дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также другие электроустановки и электротехнические приборы, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации;

- эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции и со следами термического воздействия;

- пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями;

- эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией, а также обертывать электролампы и светильники (с лампами накаливания) бумагой, тканью и другими горючими материалами;

- пользоваться электрическими утюгами, электрическими плитками, электрическими чайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных их конструкцией;

- использовать нестандартные (самодельные) электрические электронагревательные приборы и удлинители для питания электроприборов, а также использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания;

- размещать (складировать) в электрощитовых, а также ближе 1 метра от электрощитов, электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие, легковоспламеняющиеся вещества и материалы;

- при проведении аварийных и других строительно-монтажных и реставрационных работ, а также при включении электроподогрева автотранспорта использовать временную электропроводку, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим

характеристикам для питания применяемых электроприборов;

- прокладывать электрическую проводку по горючему основанию либо наносить (наклеивать) горючие материалы на электрическую проводку;
- оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с технической документацией изготовителя.

### **7. Порядок осмотра и закрытия по окончании работы помещений.**

Перед закрытием по окончании рабочего дня помещения СП ГБОУ ООШ с.Васильевка детский сад «Незабудка» проверяются внешним визуальным осмотром.

В случае обнаружения неисправностей необходимо сообщить о них старшему воспитателю или ответственному за пожарную безопасность.

Закрывать помещение в случае обнаружения каких-либо неисправностей, которые могут повлечь за собой нагрев или возгорание, запрещено.

Запрещается оставлять по окончании рабочего времени не обесточенными электрооборудование, бытовые электроприборы в помещениях, в которых отсутствует дежурный персонал, за исключением дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также других электроустановок и электротехнических приборов, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации.

### **8. Порядок применения открытого огня, проведения огневых или иных пожароопасных работ.**

В помещениях и территории СП ГБОУ ООШ с. Васильевка детский сад «Незабудка» запрещается курить и пользоваться открытым огнем.

На проведение огневых работ при необходимом текущем или аварийном ремонте (газо- и электросварочные работы, газо- и электрорезательные работы, бензино- и керосинорезательные работы, паяльные работы, резка металла механизированным инструментом) лицом, ответственным за пожарную безопасность, оформляется наряд-допуск на выполнение огневых работ по форме, предусмотренной нормативными актами.

#### **При проведении огневых работ необходимо:**

Прекратить работу в помещениях, где проводятся огневые работы, и смежных с ними;

Обеспечить место проведения огневых работ огнетушителем или другими первичными средствами пожаротушения;

Плотно закрыть все двери, соединяющие помещения, в которых проводятся огневые работы, с другими помещениями;

Для исключения попадания раскаленных частиц металла в смежные и соседние помещения все смотровые, технологические и другие люки (лючки), вентиляционные,



монтажные и другие проемы (отверстия) в перекрытиях, стенах и перегородках помещений, где проводятся огневые работы, закрываются негорючими материалами.

Место проведения огневых работ очищается от горючих веществ и материалов в радиусе очистки территории от горючих материалов по правилам противопожарного режима в РФ.

Находящиеся в радиусе зоны очистки территории строительные конструкции, настилы полов, отделка и облицовка, а также изоляция и части оборудования, выполненные из горючих материалов, должны быть защищены от попадания на них искр металлическим экраном, покрывалами для изоляции очага возгорания или другими негорючими материалами и при необходимости политы водой.

Место для проведения сварочных и резательных работ на объектах, в конструкциях которых использованы горючие материалы, ограждается сплошной перегородкой из негорючего материала. При этом высота перегородки должна быть не менее 1,8 метра, а зазор между перегородкой и полом - не более 5 сантиметров. Для предотвращения разлета раскаленных частиц указанный зазор должен быть огражден сеткой из негорючего материала с размером ячеек не более 1 x 1 миллиметр.

При перерывах в работе, а также в конце рабочей смены сварочную аппаратуру необходимо отключать (в том числе от электросети), шланги отсоединять и освобождать от горючих жидкостей и газов, а в паяльных лампах давление полностью стравливать.

По окончании работ всю аппаратуру и оборудование необходимо убирать.

**Запрещается проводить пожароопасные работы в помещениях, где находятся дети и сотрудники, а также в смежных с ними помещениях.**

#### **9. Правила содержания проездов для транспорта на прилегающей территории.**

Старший воспитатель СП ГБОУ ООШ с. Васильевка детский сад «Незабудка» в пределах своих полномочий обеспечивает исправное содержание (в любое время года) дорог, проездов и подъездов к зданию.

Запрещается использовать в качестве стоянки автотранспорта противопожарные разрывы между зданиями и сооружениями.

#### **10. Порядок сбора, хранения и удаления горючих веществ и материалов; порядок и периодичность уборки горючих отходов и пыли.**

Групповые помещения, пищеблок, должны ежедневно убираться от мусора, отработанной бумаги, пустой картонной тары, пыли.

Мусорные корзины должны освобождаться не реже одного раза в день или по мере их наполнения.

Собраный из помещений сгораемый мусор вывозится ежедневно. Не допускается его хранение в помещениях СП ГБОУ ООШ с. Васильевка детский сад «Незабудка».

## **11. Обязанности и действия педагогического состава, сотрудников при пожаре, в том числе при срабатывании АПС, эвакуации.**

При срабатывании АПС и при обнаружении пожара или признаков горения (задымления, запаха гари, тления и т.п.) любой сотрудник СП ГБОУ ООШ с.Васильевка детский сад «Незабудка» обязан:

- оповестить о пожаре всех находящихся в СП ГБОУ ООШ с. Васильевка детский сад «Незабудка» людей при помощи кнопки оповещения или подав сигнал голосом;

- немедленно вызвать пожарную охрану по телефону **01/101, 112, 8-846-76-2-32-01**

### **Сообщить диспетчеру:**

- Свою фамилию и имя:
- Адрес СП ГБОУ ООШ с. Васильевка детский сад «Незабудка»: с. Васильевка, ул. Набережная, д. 80, муниципальный район Безенчукский Самарской области:

- Кратко описать, где загорание или что горит:

- Сколько людей находится СП ГБОУ ООШ с. Васильевка детский сад «Незабудка»:

- Не отключайте телефон первыми, возможно, у диспетчера возникнут вопросы или он даст вам необходимые указания.

### **Пути эвакуации и эвакуационные выходы из СП ГБОУ ООШ с. Васильевка детский сад «Незабудка».**

В случае пожара и других чрезвычайных ситуаций эвакуация проводится по наиболее короткому и безопасному пути с учетом сложившейся обстановки.

Эвакуацию детей разновозрастной группы № 2, проводить через приемную непосредственно на улицу или через главный выход непосредственно наружу.

Эвакуацию детей разновозрастной группы № 1, проводить через приемную непосредственно на улицу или через главный выход непосредственно наружу.

### **Правила эвакуации детей из групповых помещений при пожаре.**

При поступлении сигнала о пожаре исключите условия, способствующие возникновению паники. Для этого нельзя оставлять детей без присмотра с момента обнаружения пожара и до его ликвидации.

Держите ситуацию под контролем. Помните, безопасность детей в Ваших руках.

С момента объявления пожарной тревоги и до её отмены воспитатель и помощник воспитателя руководит группой и обеспечивает его безопасную эвакуацию.

Перед эвакуацией прежде всего необходимо убедиться, что выход из группы безопасен, коридор не заполнен дымом.

Воспитанникам необходимо выходить из группы по одному. Воспитатель, покидая группу, проверяет, все ли дети покинули помещение, берет с собой «Табель учета ежедневной посещаемости детей» для сверки после эвакуации, отключает все электроприборы, выключает свет, плотно закрывает за собой двери. Детей необходимо вести организованным строем, не суетясь, в соответствии с планом эвакуации по наиболее безопасному и короткому эвакуационному пути к выходу.

При эвакуации ориентируйтесь по знакам эвакуации, наблюдайте за состоянием воспитанников, при необходимости помогайте, не разрешайте детям бежать, обгоняя друг друга, создавать давку и панику. По лестнице все дети спускаются по одному с правой стороны, оставляя место для подъема пожарных.

После эвакуации воспитанники размещаются в месте сбора. Если у кого-то из детей ухудшилось самочувствие, возникла тошнота, рвота, вызовите скорую помощь. После того, как дети эвакуированы в безопасное место, сверьтесь по журналу или другому списку, все ли воспитанники на месте. Доложите руководителю о том, что все воспитанники находятся с вами в безопасности и под вашим наблюдением.

В случае отсутствия кого – либо из детей, немедленно сообщите руководителю или руководителю тушения пожара, в какой группе, возможно, остались дети, по какому пути проходила эвакуация, укажите руководителю тушения пожара окна группы.

## **12. Обязанности руководителя при пожаре:**

- распорядиться о прекращении любой деятельности в СП ГБОУ ООШ с. Васильевка детский сад «Незабудка», кроме работ, связанных с мероприятиями по спасению воспитанников и тушением пожара;
- до прибытия подразделений пожарной охраны осуществлять общее руководство и координацию действий персонала по эвакуации детей и тушению пожара;
- контролировать, все ли воспитанники, педагогический состав и сотрудники СП ГБОУ ООШ с. Васильевка детский сад «Незабудка» выведены за пределы опасной зоны;
- в случае, если не все воспитанники, педагогический состав и сотрудники смогли покинуть помещения, если позволяет обстановка, немедленно организовать спасение людей, используя для этого все имеющиеся силы и средства;
- обеспечить соблюдение техники безопасности сотрудникам, принимающим участие в спасательных работах;
- организовать встречу подразделений пожарной охраны, оказать им помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к зданию, где произошел пожар, кратко охарактеризовать сложившуюся ситуацию, обратив особое внимание на предполагаемые места возможного нахождения детей, педагогического состава и сотрудников СП ГБОУ ООШ с. Васильевка детский сад «Незабудка», нуждающихся в эвакуации, указать окна этих помещений;
- после прибытия пожарного подразделения информировать руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях СП ГБОУ ООШ с. Васильевка детский сад «Незабудка», прилегающих строений и сооружений, сообщить другие сведения, необходимые для спасения не сумевших эвакуироваться и успешной ликвидации пожара.

## **13. Отключение электроэнергии при пожаре.**

Отключение электроэнергии в помещениях СП ГБОУ ООШ с. Васильевка детский сад «Незабудка» осуществляет сотрудник, обученный по электробезопасности.

Отключать электроэнергию только по указанию старшего воспитателя, ответственного за пожарную безопасность или руководителя тушения пожара.

Общее обесточивание производится из электрощитовой.

#### **14. Порядок размещения и использования огнетушителей.**

##### **Меры безопасности при работе с ними**

Комплектование технологического оборудования огнетушителями осуществляется согласно требованиям технических условий (паспортов) на это оборудование.

Выбор типа и расчет необходимого количества огнетушителей в СП ГБОУ ООШ с. Васильевка детский сад «Незабудка» осуществляется в соответствии с приложениями N 1 и 2 к Постановлению Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ» согласно категории и взрывопожарной опасности, а также класса пожара.

В СП ГБОУ ООШ с. Васильевка детский сад «Незабудка» размещается 4 огнетушителя, порошковые ОП -5 (3)- АВСЕ 01.

Каждый огнетушитель, установленный в СП ГБОУ ООШ с. Васильевка детский сад «Незабудка», должен иметь порядковый номер, нанесенный на корпус огнетушителя, дату зарядки (перезарядки), а запускающее или запорно-пусковое устройство должно быть опломбировано.

Огнетушители, размещенные в коридорах, проходах, не должны препятствовать безопасной эвакуации людей. Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя либо в специальных подставках из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание.

Использование первичных средств пожаротушения, немеханизированного пожарного инструмента и инвентаря для хозяйственных и прочих нужд, не связанных с тушением пожара, запрещается.

##### **Правила применения порошковых огнетушителей:**

- поднести огнетушитель к очагу пожара (загорания);
- сорвать пломбу;
- выдернуть чеку за кольцо;
- путем нажатия рычага огнетушитель приводится в действие, при этом необходимо струю огнетушащего вещества направить на очаг загорания.

##### **Общие рекомендации по тушению огнетушителями:**

- при тушении пролитых ЛВЖ и ГЖ тушение начинать с передней кромки, направляя струю порошка на горящую поверхность, а не на пламя;
- горящую вертикальную поверхность тушить снизу-вверх;
- наиболее эффективно тушить несколькими огнетушителями группой лиц;
- после применения огнетушителя необходимо заменить его новым, годным к применению;

- использованный огнетушитель необходимо сдать руководителю для последующей перезарядки, о чем сделать запись в журнале учета первичных средств пожаротушения;
- использование первичных средств пожаротушения для хозяйственных и прочих нужд, не связанных с тушением пожаров, запрещается.

С инструкцией ознакомлены:

Нечаева М.И.

Кривошеева Н.Р.

Ганина О.А.

Гусакова М.В.

Крыгина С.В.

Вдовенко Е.С.

Луконина Н.В.

Солопова Е.В.

Михаткина Л.А.

Корнилова О.В.

Белоусова О.А.

Косолапов О.В.

Январев И.В.