



ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОКУРАТУРА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОКУРАТУРА
БЕЗЕНЧУКСКОГО РАЙОНА

ул. Луговцева, д. 8, п. Безенчук, 446250

190919 № 21-68/19-242

Директору ГБОУ ООШ с.п.
Васильевка
м.р. Безенчукский Самарской области

Головановой Л.Н.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений требований законодательства о противодействии терроризму, о несовершеннолетних и молодежи

Прокуратурой Безенчукского района проведен анализ состояния законности в образовательных учреждениях в сфере обеспечения безопасности несовершеннолетних в зданиях образовательных учреждений и пожарной безопасности.

Анализ поступившей информации из ОНД по м.р. Безенчукский, Хворостянский и Приволжский (далее – ОНД), а также материалы проверок контролирующих органов показал, что в здании ГБОУ ООШ с.п. Васильевка и ее структурных подразделениях допускается нарушение названного выше законодательства.

Согласно Декларации прав ребенка, принятой Генеральной Ассамблеей ООН от 20.11.1959 ребенок ввиду его физической и умственной незрелости нуждается в специальной охране и заботе, включая надлежащую правовую защиту.

В соответствии со ст.ст. 2, 38 Конституции РФ человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина - обязанность государства. Детство находится под защитой государства.

Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» (далее Закон № 124-ФЗ) устанавливает основные гарантии прав и законных интересов ребенка.

В соответствии с ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее - Закон № 273-ФЗ) к компетенции образовательной организации в установленной сфере деятельности относится создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья и работников образовательной организации.

Частью 4 ст. 28 Закона № 273-ФЗ образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе создавать безопасные условия обучения, воспитания

обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

Основные принципы государственной политики в области противодействия терроризму в Российской Федерации сформулированы в Концепции противодействия терроризму в Российской Федерации, утвержденной Президентом РФ 05.10.2009.

Так, п. 11 Концепции к числу основных задач отнесено обеспечение безопасности граждан и антитеррористической защищенности потенциальных объектов террористических посягательств, в том числе критически важных объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения, а также мест массового пребывания людей.

Согласно ч.ч. 1,7, 12 ст. 2 Федерального закона от 06.03.2006 №35-ФЗ «О противодействии терроризму» (далее - Закон №35-ФЗ) противодействие терроризму в Российской Федерации основывается на принципах обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина; приоритет мер предупреждения терроризма; минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма.

Согласно ч. 3.1 ст. 5 Закона №35-ФЗ юридические лица, использующие принадлежащее им имущество в социальных, благотворительных, культурных, образовательных или иных общественно полезных целях, не связанных с извлечением прибыли, выполняют требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий), используемых для осуществления указанных видов деятельности и находящихся в их собственности или принадлежащих им на ином законном основании.

В силу статьи 1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» под нарушением требований пожарной безопасности понимается невыполнение или ненадлежащее выполнение специальных условий социального и (или) технического характера, установленных в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченным государственным органом.

К нормативным документам названной нормой отнесены национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности (нормы и правила), правила пожарной безопасности, а также действовавшие до дня вступления в силу соответствующих технических регламентов нормы пожарной безопасности, стандарты, инструкции и иные документы, содержащие требования пожарной безопасности.

Понятие технического регулирования в области пожарной безопасности раскрыто в статье 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - Закон №123-ФЗ) с указанием нормативных правовых актов Российской Федерации по пожарной безопасности и нормативных документов по пожарной безопасности (части 1, 2 и 3).

Согласно подпункту 2 пункта 1 статьи 6 Закона № 123-ФЗ пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий: в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности.

В соответствии с ч. 7 ст. 83 Закона №123-ФЗ системы пожарной сигнализации должны обеспечивать подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения, а в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф 1.1, Ф 1.2, Ф 4.1, Ф 4.2 - с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.

Согласно материалам проверок сотрудниками ОНД выявлены следующие нарушения в зданиях школы и ее структурных подразделениях.

В здании, расположенном по адресу: Безенчукский район, с. Васильевка, ул. Школьная, 41.

Не обеспечено исправность, своевременное обслуживание и ремонт внутреннего противопожарного водопровода (соединительные головки на рукаве старого образца не имеют уплотнителей).

Помещение, в котором расположены приборы приемно-контрольные пожарные не имеет аварийного освещения.

В кабинете иностранного языка установленное устройство УШК-03 не используется для контроля наличия напряжения питания в шлейфе (отсоединено).

Не все помещения, а именно: подсобное помещение около входа в спортзал, оборудованы автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (в данном помещении допускается складирование горючих материалов).

Не обеспечена исправность автоматических установок пожарной сигнализации, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией. Автоматическая установка пожарной сигнализации выполнена не в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности. Не предусмотрена защитная конструкция извещателей в помещении спортивного зала.

В помещении операторной по обслуживанию котельной допускается эксплуатация электропровода с видимым нарушением изоляции.

Не обеспечено наличие на дверях лестничных клеток приспособлений для самозакрывания и уплотнений в притворах. Допускается фиксирование дверей лестничных клеток в открытом положении.

На кабели, проложенные открытым способом в подсобном помещении библиотеки и операторной не представлены сертификаты соответствия (кабели, прокладываемые открыто, должны быть не распространяющими горение).

В подсобном помещении библиотеки допускается использование розетки с повреждениями.

В здании, расположенном по адресу: Безенчукский район, с. Васильевка, ул. Набережная, 80.

Руководитель организации не обеспечил исправное состояние механизмов для самозакрывания противопожарных дверей (помещение электрощитовой).

Помещение, в котором расположены приборы приемно-контрольные пожарные не имеет аварийного освещения.

В помещении кладовой около прибора приемно-контрольного допускается размещение точечных дымовых пожарных извещателей на расстояние менее 1 м от извещателей до канала вентиляции.

На кабели, проложенные открытым способом от помещения мойки старшей группы до насоса в помещении подвала, не представлены сертификаты соответствия (кабели, прокладываемые открыто, должны быть не распространяющими горение).

В подсобном помещении младшей группы допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями).

Расстояние от точечных дымовых пожарных извещателей до близлежащих предметов, хранящихся вещей в кладовой около музыкального зала менее 0,5 м

На объекте защиты не обеспечивается проведение регламентных работ (в том числе в 3-4 квартале 2017 года) по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений. От объектового оборудования ПАК «Стрелец-мониторинг» на пульт подразделения пожарной охраны, ежемесячно не формируется сигнал «неисправность» (в ручном режиме), в соответствии с руководством по эксплуатации.

На объекте защиты применяются материалы с неизвестными характеристиками (руководителем не представлены сертификаты соответствия пожарной безопасности). На полах в музыкальном зале уложен ковер.

Частью 7 ст. 28 Закона № 273-ФЗ предусмотрено, что образовательная организация несет ответственность в установленном законодательством Российской Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее компетенции, а также за жизнь и здоровье обучающихся.

Причинами и условиями допущенных нарушений закона явилось ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей заместителем директора по УВР ГБОУ ООШ с.п. Васильевка Безенчукского района Ухановой О.М., а также отсутствие ведомственного контроля за работой подчиненных со стороны руководства.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием представителя от прокуратуры района и принять конкретные меры к устранению нарушений закона, причин и условий, им способствующих, а также по недопущению их впредь.
2. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности заместителя директора по УВР ГБОУ ООШ с.п. Васильевка Безенчукского района Ухановой О.М., иных должностных лиц, виновных в допущенных нарушениях закона.
3. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщить в прокуратуру района в письменной форме в установленный законом срок.
4. О дате и времени рассмотрения проинформировать прокуратуру района.

Исполняющий обязанности
прокурора района

советник юстиции

К.М. Харисов