


В Прокуратуру Безенчукского района

Рассмотрев Представление Прокуратуры Безенчукского района №21-03-2020/962 от 28.09.2020 г. «Об устранении нарушений законодательства об антитеррористической безопасности, о пожарной безопасности» администрация ГБОУ ООШ с.Васильевка муниципального района Безенчукский Самарской области сообщает:

1. Указанные нарушения требований пожарной безопасности, а именно, потолок в центральном тамбуре отделан горючим материалом (фанерой) и на выходе из спортивного зала отсутствует горизонтальная входная площадка с глубиной не менее 1,5 ширины полотна перед наружной дверью эвакуационного выхода устранены в июне 2020 года.
2. На имя Главы муниципального района Безенчукский неоднократно направляются письма с просьбой выделения денежных средств на ремонт и установку периметрального ограждения территории школы.
3. На имя руководителя МБКУ «Ресурс» направлено письмо с просьбой о содействии в приобретении крышек для колодцев, расположенных на территории школы. В настоящее время колодцы закрыты деревянными щитами.
4. С сотрудниками школы проведен внеочередной инструктаж по антитеррористической защищенности.
5. За ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей заведующему хозяйством Трошаевой Л.А. и уборщику служебных помещений Джалалетдиновой Н.М. объявлено замечание.

Директор

ГБОУ ООШ с.Васильевка:



/Голованова Л.Н./